



中华人民共和国民用核安全设备活动 境外单位注册登记确认书

注册登记确认书 19010 号

单位名称：VELAN S.A.S.

单位所在国：France

单位住所：90 rue Challemeil Lacour 69007 Lyon

法定代表人：MAZEL Jean-Luc

活动类别：民用核安全机械设备设计

设备类别：阀门（详见注册登记范围）

安全级别：核安全 1、2、3 级

发证日期：2019 年 3 月 08 日

有效期至：2024 年 3 月 07 日

批准人：

中华人民共和国国家核安全局

设计活动注册登记范围

设备类别	设备品种/设备名称		核安全级别	备注
阀门	隔离阀	闸阀、截止阀	1、2、3 级	1. 截止型调节阀可用于含固态杂质的液态介质，工作温度 ≤300℃，工作压力 ≤17.2MPa；蒸汽工况：工作温度 ≤260℃，工作压力 ≤2.0MPa； 2. 主要分包项目：抗震试验、全排量试验、辐照老化试验。
	单向阀	止回阀	1、2、3 级	
	安全阀	负压安全阀	3 级	
	调节阀	截止型调节阀	2、3 级	

注册登记条件

- (一) 遵守中华人民共和国的法律、行政法规和核安全监督管理规定，并对从事的相应活动质量负责；
- (二) 按照注册登记的范围，从事中华人民共和国境内民用核设施的民用核安全设备设计活动，接受国家核安全局及其派出机构的监督检查；
- (三) 使用的民用核安全设备设计技术是成熟的或者经过验证的；
- (四) 注册登记确认书持有期间，必须有效运行质量保证体系，并对分包项目质量负总责。